

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000226	Nombre del punto: 04.04 - Casa de Las Encinas - Casa Ardales	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 443674 UTM Y: 4327555 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 05-05-2016	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 19-10-2016	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	72	---	---	---	---	65,4	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	726	---	---	---	---	1460	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	,01	---	---	---	---	0,01	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	6,1	---	---	---	---	5,5	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,1	---	---	---	---	7,3	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	17	---	---	---	---	20,0	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	192,7	---	---	---	---	221,6	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	1,598	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	192,7	---	---	---	---	221,6	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	0,1125	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	< 0,100	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	90,6000	---	---	---	---	172,8000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 10,000	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	52,5	---	---	---	---	149,2	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	2,683	---	---	---	---	3,101	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	691	---	---	---	---	1352	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	335,4	---	---	---	---	693,4	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000226	Nombre del punto: 04.04 - Casa de Las Encinas - Casa Ardales	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 443674 UTM Y: 4327555 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 05-05-2016	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 19-10-2016	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	0,7644	---	---	---	---	2,1230	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	0,2069	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	26,4400	---	---	---	---	63,4500	---	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,263	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	< 0,000050	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	26,5	---	---	---	---	36,7	---	---
pH	pH	---	---	---	---	7,7	---	---	---	---	7,6	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	2,3730	---	---	---	---	4,5560	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	1,869	---	---	---	---	2,874	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	11,6100	---	---	---	---	16,5000	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	23,7800	---	---	---	---	63,6600	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	85,9	---	---	---	---	350,5	---	---