

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000240	Nombre del punto: 04.04 - Tres Casas (Los Muneras - Venta de las Madres)	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Alcázar de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 484426 UTM Y: 4335750 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 03-05-2016	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2016	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	70	---	---	---	---	69,2	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	783	---	---	---	---	814	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	,04	---	---	---	---	0,01	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	5,9	---	---	---	---	6,2	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,1	---	---	---	---	7,4	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	19,6	---	---	---	---	16,4	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	229,7	---	---	---	---	237,3	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	229,7	---	---	---	---	237,3	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	< 0,100	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	100,8000	---	---	---	---	101,1000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	64,4	---	---	---	---	66,1	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	2,154	---	---	---	---	1,666	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	779	---	---	---	---	789	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	370,7	---	---	---	---	378,0	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000240	Nombre del punto: 04.04 - Tres Casas (Los Muneras - Venta de las Madres)	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Alcázar de San Juan	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 484426 UTM Y: 4335750 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 03-05-2016	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2016	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	0,5118	---	---	---	---	0,5514	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	28,8200	---	---	---	---	30,4100	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	< 0,000050	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	56,4	---	---	---	---	52,2	---	---
pH	pH	---	---	---	---	7,6	---	---	---	---	7,7	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	2,2660	---	---	---	---	2,3710	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	1,959	---	---	---	---	2,015	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	8,7150	---	---	---	---	8,6870	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	29,8600	---	---	---	---	34,3400	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	93,7	---	---	---	---	91,1	---	---