

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000255	Nombre del punto: 04.06 - Pantano de Peñarroya	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500608 UTM Y: 4324396 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 03-05-2016	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2016	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	40	---	---	---	---	42,8	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	581	---	---	---	---	567	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	,03	---	---	---	---	0,04	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	3,5	---	---	---	---	3,8	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7	---	---	---	---	7,7	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	18	---	---	---	---	16,3	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	183,3	---	---	---	---	189,5	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	183,3	---	---	---	---	189,5	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	< 0,100	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	82,5100	---	---	---	---	76,7300	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	40,4	---	---	---	---	38,2	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	7,376	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	575	---	---	---	---	552	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	286,0	---	---	---	---	265,8	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 01-12-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000255	Nombre del punto: 04.06 - Pantano de Peñarroya	Cauce:
Código de la masa de agua: 30611	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL II	
Localidad: Argamasilla de Alba	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 500608 UTM Y: 4324396 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 03-05-2016	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 24-10-2016	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	< 0,5000	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	0,1589	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	19,3400	---	---	---	---	17,9500	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	< 0,000050	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	15,0	---	---	---	---	1,6	---	---
pH	pH	---	---	---	---	7,8	---	---	---	---	7,9	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	1,7790	---	---	---	---	1,7720	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	1,386	---	---	---	---	1,388	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	7,9450	---	---	---	---	7,5460	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	21,0100	---	---	---	---	22,8800	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	90,6	---	---	---	---	70,3	---	---