

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 04-02-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000800	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Codosera (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 135760 UTM Y: 4354614 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 06-10-2015	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	273	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	,01	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,1	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,2	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	18,9	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	140,0	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	140,0	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29,8000	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,6	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Cobre	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	253	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	139,4	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 04-02-2016	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000800	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 2	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Codosera (La)	Provincia: Badajoz	UTM X: 135760 UTM Y: 4354614 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE 06-10-2015	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,7600	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,6	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,0150	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,6850	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 5,0	---	---