

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-10-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000804	Nombre del punto: 04.11 - Zafra-Olivenza	Cauce:
Código de la masa de agua: 30613	Nombre de la masa de agua: ZAFRA - OLIVENZA	
Localidad: Alconera	Provincia: Badajoz	UTM X: 197752 UTM Y: 4251776 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 24-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	70,0	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	CLARA	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	829	---	---	---	---	---	750	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	0,08	---	---	---	---	---	0,10	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	5,8	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	8,0	---	---	---	---	---	6,8	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	14,1	---	---	---	---	---	18,4	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	410,2	---	---	---	---	---	397,4	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---
Arsénico	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	0,0878	---	---	---	---	---	0,0736	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	410,2	---	---	---	---	---	397,4	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Cadmio	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	143,9000	---	---	---	---	---	135,0000	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	11,8	---	---	---	---	---	12,5	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	718	---	---	---	---	---	694	---	---	---
Cromo	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	430,1	---	---	---	---	---	400,0	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	< 0,5000	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-10-2013	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000804	Nombre del punto: 04.11 - Zafra-Olivenza	Cauce:
Código de la masa de agua: 30613	Nombre de la masa de agua: ZAFRA - OLIVENZA	
Localidad: Alconera	Provincia: Badajoz	UTM X: 197752 UTM Y: 4251776 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO 12-03-2013	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 24-09-2013	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fósforo total	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	17,0800	---	---	---	---	---	15,1600	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---
Mercurio	mg/L	---	---	< 0,000050	---	---	---	---	---	< 0,000050	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	10,6	---	---	---	---	---	8,7	---	---	---
pH	pH	---	---	7,4	---	---	---	---	---	7,4	---	---	---
Plomo	mg/L	---	---	0,041800	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	< 1,0000	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	---	---
Selenio	mg/L	---	---	< 0,025000	---	---	---	---	---	< 0,025000	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	15,4600	---	---	---	---	---	14,2800	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	8,0240	---	---	---	---	---	7,7690	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	12,6	---	---	---	---	---	11,8	---	---	---