

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-04-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000229	Nombre del punto: 04.04 - Casa del Pico	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 450386 UTM Y: 4329773 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 17-07-2017	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	---	226,0	---	---	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	226,0	---	---	---	---	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	---	93,1300	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---
Cinc	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	---	---	---	59,2	---	---	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	---	---	1,543	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	---	726	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	---	337,6	---	---	---	---	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	---	0,9582	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 30-04-2019	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000229	Nombre del punto: 04.04 - Casa del Pico	Cauce:
Código de la masa de agua: 30606	Nombre de la masa de agua: MANCHA OCCIDENTAL I	
Localidad: Daimiel	Provincia: Ciudad Real	UTM X: 450386 UTM Y: 4329773 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO 17-07-2017	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	---	25,4200	---	---	---	---	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 2,000	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---
Níquel	mg/L	---	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---
Nitratos	mg/L	---	---	---	---	---	---	29,6	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	---	---	---	7,6	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	---	2,6560	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	---	1,944	---	---	---	---	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	---	11,9700	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	---	29,1100	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	---	---	---	83,2	---	---	---	---	---